機器表

記号	機器名称（系統名）	仕様	電源 相	電源 電圧	電源 KW	電源 起動	台	設置場所 階	設置場所 室名	備考
WP-1	加圧給水ポンプ	型　式：加圧給水ポンプユニット（推定末端圧一定）					2台1組	屋外	ポンプ室	基礎モルタル補修（本工事）
		ユニット容量：885 l ／min （並列交互運転）								テラル株式会社：
		50φ x 65φ x 885 l ／min x 44 m	3	200	7.5x2	L-S				NX-65VFC503-7.5W
		その他：制御盤付，スプリング防振架台，その他付属品一式								
HWP-1	給湯一次ポンプ	型　式：ラインポンプ（SUS製） 25φ x 55 l ／min x 6 m	1	100	0.15	L-S	2	B1F	機械室	テラル株式会社：
		その他：その他付属品一式								SLP2-25-5.15S
HWP-2	給湯循環ポンプ	型　式：ラインポンプ（SUS製） 25φ x 7 l ／min x 12 m	1	100	0.25	L-S	2	B1F	機械室	テラル株式会社：
		その他：その他付属品一式								SLP2-25-5.25S
SWP-1	ソーラー用給湯循環ポンプ	型　式：ラインポンプ 40φ x 110 l ／min x 22 m	3	200	1.5	L-S	2	B1F	機械室	テラル株式会社：
		その他：その他付属品一式								LP40B51.5
DWP-1	排水ポンプ	型　式：汚水汚物用水中ポンプ					2	ピット	汚水槽	自動交互，非常時同時運転
	（汚水系統）	50φ x 75 l ／min x 11 m	3	200	1.5	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，着脱装置付，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：50SCU-51.5-C
DWP-2	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	雑排水槽	自動交互，非常時同時運転
	（雑排水系統）	65φ x 300 l ／min x 11 m	3	200	1.5	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，着脱装置付，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：65SVC-51.5-C
DWP-3	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	雨水槽	自動交互，非常時同時運転
	（雨水排水系統）	50φ x 200 l ／min x 11 m	3	200	1.5	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：50SVC-51.5
DWP-4	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	プール排水槽	自動交互，非常時同時運転
	（プール排水系統）	65φ x 500 l ／min x 11 m	3	200	2.2	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：65SVC-52.2
DWP-6	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	機械室排水槽	自動交互，非常時同時運転
	（機械室排水系統）	65φ x 500 l ／min x 11 m	3	200	2.2	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：65SVC-52.2
DWP-7	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	湧水槽	自動交互，非常時同時運転
	（湧水排水系統）	50φ x 200 l ／min x 11 m	3	200	1.5	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：50SVC-51.5
DWP-8	排水ポンプ	型　式：雑排水用水中ポンプ					2	ピット	雨水槽	自動交互，非常時同時運転
	（雨水排水系統）	100φ x 1,150 l ／min x 11 m	3	200	3.7	L-S				ケーブル全長 10m
		その他：フロートスイッチ，その他付属品一式								EFフロート全長 10m
										テラル(株)：100SSU-53.7
GH-1	ガス湯沸器	型　式：瞬間ガス湯沸器（5号）元止式					1	1F	湯沸室	ノーリツ株式会社：
	（1F 湯沸室系統）	ガス消費量：10.5 kW								GQ-510MW
		燃　量：都市ガス 13A								
		その他：基準付属品一式								

＊既設動力配線の再結線を見込む。

記号	機器名称（系統名）	仕様	電源 相	電源 電圧	電源 KW	電源 起動	台	設置場所 階	設置場所 室名	備考

機器表（修繕）

記号	機器名称（系統名）	仕様	電源 相	電源 電圧	電源 KW	電源 起動	台	設置場所 階	設置場所 室名	メーカー名	備考
ST-1	貯湯槽	型　式：竪型　貯湯量：1,650 l					2	B1F	機械室	日本容器工業株式会社	設置年：1996年
		寸　法：1,200φ x 2,136H （参考） 架台共									修繕項目：伝熱管等交換・槽内洗浄
		加熱コイル：ソーラー用温水加熱コイル （70℃~60℃） 340 l ／min									

＊既設機器において修繕項目の内容を施す。

竣工図