

フィルター清掃対象箇所一覧(プール棟)

プール

	場所	種別	枚数	階数・台数	備考
1階	1Fプール事務所 (ロスナイ)	ロスナイ	1F(1台)	1枚	
	1Fプール事務所 (GHP)	GHP	1F(2台)	2枚	
	1F入口玄関ホール (ファンコイル)	ファンコイル	1F(5台)	5枚	
	1F入口玄関ホール (ロスナイ)	ロスナイ	1F(1台)	1枚	清掃不可
	1F通路	ファンコイル	1F(5台)	10枚	2枚繋ぎ×4台と1枚×1台
	1F観覧席	ファンコイル	1F(3台)	3枚	南端は不可
	1F中央ロビー (ファンコイル)	ファンコイル	1F(2台)	4枚	2枚繋ぎ×2台
	1F中央ロビー (ロスナイ)	ロスナイ	1F(1台)	1枚	
	1F外調機	外調機(OA)	1F(1台)	1枚	

地下1階	B1Fプール事務所 (ファンコイル)	ファンコイル	B1F(2台)	2枚	
	B1Fプール事務所 (ロスナイ)	ロスナイ	B1F(1台)	1枚	
	B1F障害者男子更衣室	ファンコイル	B1F(1台)	1枚	
	B1F障害者女子更衣室	ファンコイル	B1F(1台)	1枚	
	B1F男子更衣室	ファンコイル	B1F(3台)	3枚	
	B1F女子更衣室	ファンコイル	B1F(3台)	3枚	
	B1F受付前通路	ファンコイル	B1F(2台)	2枚	3枚形×2台
	B1F外調機	外調機(OA)	B1F(1台)	2枚	
	B1F空調機(環気)	空調機	B1F(1台)	8枚	
	B1F空調機(外気)	空調機	B1F(1台)	8枚	外気取入口 締切
	B1F空調機上部半分 (合流・送気)	空調機	B1F(1台)	12枚	
	B1F空調機下部半分 (合流・送気)	空調機	B1F(1台)	12枚	