

平成27年度 光熱使用量比較 <月間使用量比較>

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
プール 水・ガス 使用量比較	上水使用量	26年度使用量	994	1133	1207	1386	1608	1403	1635	1083	1060	1157	1141	1230	15037
		27年度使用量	1290	1331	1305	1466	1558	1380	1610	1253	1203	1176	1242	1294	16108
		比較増減量	296	198	98	80	-50	-23	-25	170	143	19	101	64	1071
	冷温水機器 ガス量	26年度使用量	0	9	465	1528	2361	1140	9	465	1600	1805	1557	1082	12021
		27年度使用量	150	142	522	1840	2407	1248	22	77	1371	1791	1720	1430	12720
		比較増減量	150	133	57	312	46	108	13	-388	-229	-14	163	348	699
	真空 ヒータ	26年度使用量	13260	8458	5286	3402	2493	5932	10176	14331	20285	22527	20136	17476	143762
		27年度使用量	12494	5820	5093	2917	2232	5411	10871	14092	18413	21072	19739	18244	136398
		比較増減量	-766	-2638	-193	-485	-261	-521	695	-239	-1872	-1455	-397	768	-7364
	プール ガス合計 比較		-616	-2505	-136	-173	-215	-413	708	-627	-2101	-1469	-234	1116	-6665

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
体育館 水・ガス使用 量比較	上水使用量	26年度使用量	350	359	404	494	489	442	459	398	360	358	380	433	4926
		27年度使用量	384	375	410	492	493	432	458	404	411	429	423	457	5168
		比較増減量	34	16	6	-2	4	-10	-1	6	51	71	43	24	242
	冷温水 ガス量	26年度使用量	130	23	345	959	1130	716	175	98	928	986	927	759	7176
		27年度使用量	128	85	243	920	1031	647	53	153	915	991	1023	967	7156
		比較増減量	-2	62	-102	-39	-99	-69	-122	55	-13	5	96	208	-20
	第1体育室 GHP	26年度使用量	9	1	1148	2911	3428	1459	93	143	1707	1681	1683	1225	15488
		27年度使用量	29	75	837	2442	2746	1021	85	60	1071	1807	1357	1284	12814
		比較増減量	20	74	-311	-469	-682	-438	-8	-83	-636	126	-326	59	-2674
	蒸気ボイラー	26年度使用量	1039	991	898	857	682	782	911	994	1118	1187	1089	1113	11661
		27年度使用量	1023	942	873	797	667	811	908	949	1017	1070	1011	1001	11069
		比較増減量	-16	-49	-25	-60	-15	29	-3	-45	-101	-117	-78	-112	-592
	湯沸し器	26年度使用量	7	5	4	3	2	1	2	4	6	10	8	7	59
		27年度使用量	6	4	3	2	2	2	3	4	8	8	7	6	55
		比較増減量	-1	-1	-1	-1	0	1	1	0	2	-2	-1	-1	-4
体育館 ガス合計 比較		1	86	-439	-569	-796	-477	-132	-73	-748	12	-309	154	-3290	

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
プール・体育館ガス 合計	ガス合計	26年度使用量	14445	9487	8146	9660	10096	10030	11366	16035	25644	28196	25400	21662	190167
		27年度使用量	13830	7068	7571	8918	9085	9140	11942	15335	22795	26739	24857	22932	180212
		比較増減量	-615	-2419	-575	-742	-1011	-890	576	-700	-2849	-1457	-543	1270	-9955

ガス単位=m³

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
プール・体育館合計の 水使用量	水使用量	26年度使用量	1344	1492	1611	1880	2097	1845	2094	1481	1420	1515	1521	1663	19963
		27年度使用量	1674	1706	1715	1958	2051	1812	2068	1657	1614	1605	1665	1751	21276
		比較増減量	330	214	104	78	-46	-33	-26	176	194	90	144	88	1313

水単位=m³

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
電気使用量	電気	26年度使用量	96600	99000	106800	129600	137400	115200	93600	101400	120600	121200	113400	118200	1353000
		27年度使用量	99600	99000	102600	125400	134400	112200	95400	97200	112800	116400	111000	114600	1320600
		比較増減量	3000	0	-4200	-4200	-3000	-3000	1800	-4200	-7800	-4800	-2400	-3600	-32400

電気単位=KW