

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成28年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
H28.4	駐車場側出入り口外扉自動ドアセンサー部品交換
H28.4	電話交換機送受器交換
H28.4	体育館棟ボイラーサイホン管修繕
H28.4	IC交換・修理技術料
H28.4	第二駐車場封鎖ゲート交換修繕
H28.5	バスケット板用ボードパッド交換作業
H28.6	ファナシスワイヤー各種他出張作業費
H28.7	体育館棟1階EV前冷水器配管接続修繕工事費
H28.7	屋内プール水銀灯用リモコンリレー修繕部品交換
H28.7	屋内プールLED(ダウンライト)交換修繕
H28.7	屋内プールジャグジー照明増設・取付工事費
H28.7	屋内プールエレベーター修繕
H28.8	屋内プール空調用Vベルト交換修繕
H28.8	弓道場給湯室窓ガラス交換修繕
H28.8	一階男女トイレ排水管詰り修繕
H28.9	屋内プール空調用換気温度センサー交換修繕
H28.9	ニューステップマシン修繕
H28.10	屋内プール中央ロビー扉ドアハンドル修繕
H28.10	第一武道場入口ドアノブ修繕
H28.10	屋内プール濾過ポンプモーター異音修繕
H28.10	屋内プール採暖室ヒーター交換修理
H28.11	屋内プールLED交換修繕
H28.11	トレーニングマシン部品交換
H28.11	一階エレベーター脇女子FV給水管漏水修繕
H28.12	体育館棟シャワー用循環ポンプ交換修繕
H29.1	印刷機修理
H29.1	トレーニング室前女子トイレ洗面台排水管修繕
H29.1	武道場男子シャワー室洗面台下給湯管漏水修繕
H29.1	ランニング走路天井内雨水管修繕
H29.1	屋内プール洗眼コーナー水栓交換作業
H29.1	大会議室蛍光灯安定器交換修繕
H29.1	屋内プール大扉隙間風防止修繕
H29.2	トレーニング室ラボード・レッグプレス修繕
H29.3	25mプール底引き楕環逆止弁修繕
H29.3	体育館棟レクリエーション室サッシガラス修繕
H29.3	体育館棟受水槽給水装置修繕
H29.3	体育館棟一階女子トイレ壁面タイル修繕(トレ室前)
H29.3	消防設備等修繕

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成29年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
H29.4	屋内プール棟採暖室ドアハンドル修繕
H29.4	体育館棟非常階段扉修繕(部品交換取付費用他)
H29.4	体育館棟2階防火戸修繕
H29.5	印刷機修理
H29.5	体育館棟武道場 男女シャワー室洗面台下収納扉修繕
H29.6	体育館棟ドアクローザー交換取付費
H29.6	プール椅子補修
H29.7	トイレ系統排水詰り高圧洗浄作業(緊急)
H29.7	体育館棟トレーニング室前女子トイレ洗面台修繕
H29.7	屋内プール冷水器給水管・電気工事
H29.7	プール塩素注入口漏水修繕(25M・子供プール)
H29.7	MIOX用パワーサプライ保護ヒューズ交換修繕
H29.7	プール温水ラインポンプ修繕
H29.7	ビデオカメラ修理代
H29.8	体育館棟トレーニング室前女子トイレフラッシュバルブ修繕
H29.8	プール棟B1F男子洋式トイレ修繕
H29.8	温水プールろ過装置用リーフ7枚交換修繕
H29.8	温水プールろ過装置用リーフ8枚交換修繕
H29.9	テレビのリモコンの基盤断線修理
H29.9	CDメカユニット不具合により修理
H29.9	男子更衣室ロッカー扉破損による修理
H29.9	バスケットゴール リモコンコード修理
H29.10	屋内プール中央監視装置UPS本体交換作業一式
H29.10	体育館棟武道場師範室天井張替修繕一式
H29.10	プール底吹出口・排水口金網洗浄&ビス交換作業
H29.10	屋内プール水銀灯用リモコンリレー交換修繕一式
H29.10	体育館棟トレーニング室前女子トイレ洗面台取付修繕一式
H29.10	ニューステップ1台 駆動ベルト交換
H29.10	プール棟更衣室ロッカーケース・扉破損修理
H29.10	シリンダー錠修理一式
H29.11	印刷機修理
H29.11	スポーツセンター駐車場舗装面穴開き補修
H29.11	トレーニング室前男子トイレ大便器給水管破損修繕
H29.11	体育館棟 消防設備修繕
H29.12	MIOX塩水タンク入口給水継手交換修繕
H29.12	体育館棟トレーニング室前男子トイレ洗面台排水管漏水修繕
H29.12	貯湯槽缶底補修工事
H29.12	ラボード修理
H29.12	ファニス・ロータートリ&ツイスト ガスプリング交換
H30.1	アリーナ既存床補修一式(化学繊維トップにて全面調査含)
H30.1	NSP・MIOX塩水タンク入口給水継手交換修繕
H30.1	プール男子更衣室自動ドア部品交換修繕
H30.1	コードレスバイク・チェストプレス修理
H30.1	鍵修理 2カ所(スポーツクラブ室及び大会議室内)

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成29年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
H30.2	プールロボット修理
H30.2	体育館棟武道場入口畳・壁交換修繕
H30.2	屋内プール階段照明増設工事
H30.3	小会議室天井内漏水修繕及び天井貼替
H30.3	プール子供用濾過ポンプ水漏れ修繕
H30.3	武道場女子シャワー水栓漏水修繕
H30.3	体育館棟中2階多目的トイレ手動操作変更作業
H30.3	プール底引き濾過装置バキューム配管交換修繕

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成30年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
H30.4	屋内プール採暖室スノコ修繕
H30.5	ラボード・トレーニングマシン修理
H30.6	駐車場入口自動ドア故障修繕
H30.6	受水槽給水管漏水修繕
H30.6	屋内プール空調機(AHU-1)修繕
H30.6	体育館棟2階給湯器給水管破損修繕
H30.7	バイク・スミスマシン・スーパーインプレスベンチ修理
H30.7	NSP・MIOX加圧ポンプメカニカルシール交換
H30.8	プール棟コインロッカー修理
H30.8	屋内プール冷水機給水管漏水修繕
H30.8	屋内プール東側屋外トップライト部排気口補修
H30.9	トレーニングマシン(アダクション・アブダクション)修理
H30.9	体育館棟中2階男子トイレ洗面器及び配管漏水修繕
H30.10	屋内プール排水ポンプフロートスイッチ修繕
H30.10	屋内プール採暖室前・ジャグジー前照明増設作業
H30.10	体育館棟レクリエーション室カーテン修繕
H30.10	プール底吹き出口・排水口金網洗浄・ビス交換作業
H30.10	男子多目的更衣室/屋内プール消防設備誤作動修繕・感知器交換
H30.11	NSP・MIOX 注入ポンプ・二次給水管修繕
H30.11	体育館棟研修室前女子トイレ配管漏水修理
H30.11	ジャグジージェットノズル修繕
H30.11	トレーニングマシン修理
H30.12	屋内プールダウンライト修繕(男子更衣室前)
H30.12	屋内プール消火栓ポンプ呼水槽ボールタップ修繕
H30.12	屋内プール循環ポンプ修繕
H30.12	プール棟女子シャワー室防火扉修繕
H30.12	屋内プールダウンライト修繕(事務所からのプール入口)
H30.12	体育館棟弓道場梁はがれ修繕
H30.12	体育館棟中2階男子トイレ和便器フラッシュバルブ漏水修理
H30.12	自動ドア 駆動プーリー交換(正面入口内)
H30.12	トレーニングマシン(ラボード他)修理
H31.1	浸漬式起動・停止用レベルスイッチ交換
H31.1	トレーニングマシン修理
H31.2	屋内プール貯湯槽ボールネット・パッキン交換
H31.2	トレーニングマシン修理
H31.2	車椅子バンク修理
H31.3	屋内プール・プールサイド床金具蓋修繕
H31.3	体育館棟・プール棟床排水トラップ交換
H31.3	体育館棟1階男子シャワー室床タイル修繕

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成31年度・令和1年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
H31.4	体育館棟機械室蒸気配管漏水修繕
H31.4	プール棟消防設備修繕
H31.4	体育館棟第二武道場ドア交換修繕
H31.4	プールMIOX修繕(幼児プール注入ポンプホース継手)
H31.4	印刷機修理代
R1.5	第一体育室A倉庫扉修繕
R1.5	第二体育室鏡隠し扉修繕
R1.5	第二駐車場路面段差修復作業
R1.5	カーテン工事(5/21)
R1.6	トレーニング室マシン修理(6/21)
R1.6	ピット内漏水調査及び給水管修繕
R1.6	シャワー配管エアバント交換修繕
R1.6	プール棟機械室ジャグジー用排水弁修繕作業
R1.7	プール天井修繕
R1.7	ランニング走路非常用照明器具交換修繕
R1.7	プール棟機械室ジャグジー用ポンプ漏水修繕
R1.7	倉庫壁面 パットレザー張替費(7/29)
R1.8	駐車場舗装面穴開き補修
R1.8	プール棟ピット内空調ダクト修繕・酸素濃度測定他
R1.8	TRS4000修理
R1.9	プール排水槽漏水止作業
R1.9	プール棟屋上大窓レールガード修繕
R1.9	体育館棟武道場シャワー室床下漏水調査作業費
R1.9	プール棟真空ヒーター抽気ユニット交換作業
R1.9	非常用照明器具交換作業
R1.9	プール棟機械室空調機リレー修繕
R1.9	屋内プールダウンライト修繕(女子更衣室・男子シャワー室入口等)
R1.10	プール棟ジャグジー天井(表裏面)洗浄
R1.10	プールサイドスピーカー固定金具補修修繕
R1.10	プールジャグジー洗浄作業
R1.10	プール底吹出口・排水口金網洗浄
R1.10	フローリング補修
R1.11	武道場シャワー室床下漏水修繕
R1.11	第二武道場空調機絶縁改修修繕
R1.11	自動ドア工事
R1.12	プール棟機械室蛍光灯安定器交換修繕
R1.12	体育館棟職員給湯室流し台排水不良修繕
R1.12	体育館棟トレーニング室前女子トイレ配管漏水修繕
R1.12	貯湯槽底板溶接補習作業
R2.1	第一駐車場受水槽脇外灯修繕・交換取付一式
R2.1	プールろ過装置珪藻土供給機吐出配管改修
R2.1	体育館棟職員通用口ドア鍵修繕
R2.1	プール棟西側観客席上部窓修繕
R2.1	プール棟男子更衣室自動ドア部品交換

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(平成31年度・令和1年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
R2.1	プール棟ジャグジー配管漏水修繕
R2.1	プール棟ジャグジー電磁弁用バルブ交換修繕
R2.1	プール棟強制シャワーヘッド交換修繕
R2.1	ジャグジー用給水バルブ交換修繕
R2.1	カーテン工事
R2.1	ビット内漏水調査
R2.2	プール棟硝子修繕
R2.2	プール機械室階段下照明安定器交換
R2.2	屋内プール冷水器設置費
R2.2	体育館棟トレーニング室前男女トイレフラッシュバルブ修繕
R2.2	ラボード・レッグプレス修理
R2.3	競泳用スタートピストル調査・修理
R2.3	体育館棟ファミリースポーツ室ドア修繕
R2.3	プール棟ジャグジー配管漏水修繕
R2.3	プール棟女子トイレ暖房器具設置工事
R2.3	体育館棟機械室入口ドアクローザー修繕
R2.3	プール棟ボイラーパイロットノズル交換作業
R2.3	吸収冷温水機:ΣTUG-100LN5C ガス遮断弁取替
R2.3	屋内プール親時計修理

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(令和2年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
R2.4	屋内プール棟消火器設置工事
R2.4	プール棟1F外調機Vベルト交換修繕
R2.4	体育館棟消防設備等修繕
R2.5	プール棟消防設備等修繕
R2.5	体育館棟第1体育館排風機Vベルト交換修繕
R2.5	体育館棟トレーニング室前男子トイレフラッシュバルブ修繕
R2.6	トレーニング室マシンメンテナンス
R2.6	レクリエーション室空調機ガードフェンス設置工事
R2.6	体育館棟研修室前女子トイレ便座交換修繕
R2.6	プール棟屋内消火栓呼水水槽修繕
R2.7	第1武道場硝子破損による修繕
R2.7	屋内プール更衣室・トイレ等換気ファン交換取付修繕
R2.7	体育館棟弓道場ベランダ側扉修繕
R2.7	体育館棟第1武道場非常口ドアクローザー修繕
R2.8	体育館棟中2階多目的トイレ便器交換
R2.8	柔道場排煙窓装置交換修繕(2カ所)
R2.8	屋内温水プールろ過ポンプ分解整備(夜間作業)
R2.9	駐車場側入り口前タイル工事
R2.9	屋内プール更衣室・トイレ等換気ファン修繕
R2.9	底引きろ過装置サイホンチャッキ弁交換工事
R2.9	体育館棟弓道場梁復旧修繕
R2.9	オーバーフロー用ろ過装置修繕
R2.9	プール棟機械室非常時点灯蛍光灯器具交換
R2.9	体育館棟第1体育室女子トイレ便座交換修繕
R2.10	中2階トイレ污水管詰まり修繕
R2.10	屋内プールダウンライト修繕
R2.10	屋内プール採暖室腰掛部修繕
R2.10	NSP・MIOX修繕推奨箇所修繕
R2.11	小会議室畳経年劣化により補修
R2.11	第2武道場窓枠サッシ劣化修繕
R2.11	トレーニングマシン修理
R2.11	剣道場床面部分補修(第2武道場)
R2.12	体育館棟消防設備等修繕
R2.12	体育館棟弓道場控室排風機Vベルト交換修繕
R2.12	体育館棟第2体育室前トイレ扇風機Vベルト交換修繕
R2.12	トレーニングマシン修理
R3.1	トレーニングルームマシン修理
R3.1	体育館棟レクリエーション室排煙窓修繕
R3.1	体育館棟レクリエーション室窓ガススプリング修繕
R3.1	真空ヒーター部品交換
R3.1	プール棟消防設備等修繕
R3.2	体育館棟正面入口内側自動ドア装置交換
R3.2	プール棟機械室入口扉修繕
R3.2	プール棟排水槽フロートスイッチ修繕

## 東村山市民スポーツセンター修繕実績(令和2年度)

【小規模修繕費】 1件につき税込50万未満まで

日付	内容
R3.2	ジャグジ-用ろ過装置修繕
R3.3	屋内プール棟空調AHU-1ファンモーターベアリング交換
R3.3	屋内プール棟1F女子トイレ証明LED交換
R3.3	屋内プール棟B1F男子更衣室ロッカー前照明LED交換
R3.3	体育館棟スポーツ課ブラインド修繕
R3.3	体育館棟武道場指導員室流し排水トラップ漏水修繕
R3.3	体育館棟第1体育室女子トイレ洗面台トラップ漏水修繕
R3.3	駐車場側量水器配管漏水修繕